



自分達の街は自分達で守る！

琴似の安全と自主防火への取組みをアピールするため、

琴似クリーンキャンペーンでは、次の点をチェックして、

キャンドルナイト in 琴似に備えよう！

「琴似クリーンキャンペーン」自主点検票

点検実施日

点検者

項目	点検内容	結果	備考（不備箇所等）
1 階段、廊下の管理	階段には、避難上支障となる設備・物品等を置いていないか。		
2 避難口の管理	避難階段等に通じる出入口・屋外への出入口の付近扉の開放方向には、避難上支障となる設備・物品等を置いていないか。		
3 防火設備の管理	防火戸・防火シャッターの閉鎖の障害となる物品等を置いていないか。		
4 火気設備・器具の管理	厨房設備・ガスコンロ等の周囲に可燃物品を置いていないか。		
	排気筒、ダクトの周囲に可燃物品を置いていないか。		
	天蓋、グリスフィルターは清掃されているか。		
	たばこ、廃油などの管理が適正にされているか。		
5 電気設備の管理	タコ足の接続を行っていないか。		
	コンセントの差し込み口は清掃されているか。		
	電気設備の周囲には、常に整理、清掃され、可燃物品を置いていないか。		
6 消防用設備等の管理	消火器、自動火災報知設備、避難器具等の消防用設備等の付近に使用の障害となる物品等を置いていないか。		
7 建物周囲の管理	建物周囲に燃えやすいものを放置していないか。		

(凡例) ○～良 ×～不良 △～即時是正